

Муниципальное унитарное предприятие «Боровичский ВОДОКАНАЛ»

174406, Новгородская область, город Боровичи, улица Парковая 2

Телефоны (81664)

Приемная - 4-04-13(тел/факс)

Главный инженер – 2-38-91

Главный бухгалтер - 2-38-81

Отдел снабжения - 4-06-68(тел/факс)

Бухгалтерия - 2-38-90

№ 648 от «21» 04 2015 года.

Председателю комитета
по ценовой
и тарифной политике
Новгородской области
М.Н. Солтагановой

О размещении информации

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 г. № 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения", а также приказа ФСТ России от 15.05.2013 г. № 129 "Об утверждении форм предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и органами регулирования тарифов, а также Правил заполнения таких форм" прошу разместить на сайте **tarif53.ru** следующую информацию:

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.

Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения.

Директор



Ю.И. Твердохлебов

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения (раскрывается регулируемой организацией ежеквартально в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который раскрывается информация. При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем холодного водоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой централизованной системы холодного водоснабжения) за 1 квартал 2015года

	по Боровичской ЦСХВ	по ЦСХВ Боровичского р-на	Всего по ЦСХВ
Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала	36	13	49
Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала	29	13	42
Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала, в том числе:	7	0	7
отсутствует техническая возможность подключения	1	0	1
границы землеотвода попадают на магистральные сети	2	0	2
отсутствует исходная документация	4	0	4

Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала:			
1.Боровичская	0		
2.Волокская		63%	
3.Кировская		64%	
4.Егольская		58%	
5.Старосельская		65%	
6.Железковская		70%	
7.Плавковская		80%	
8.Прошковская		34%	
9.Реченская		65%	
10.Болоньская		76%	
11.Жадинская		66%	
12.Жадинская (усадыба)		47%	
13.Малосемерицкая		88%	
14.Марьинская		76%	
15.Опеченско-Посадская		2%	
16.Опеченско-Посадская (РТП)		18%	
17.Опеченско-Рядковская		26%	
18.Перелучская		63%	
19.Еремеевская		38%	
20.Мышлячская		82%	
21.Передская-школьная		80%	
22.Передская		50%	
23.Починно-Сопкинская		58%	
24.Тухунская		54%	
		71%	
25.Суворовско- Кончанская			
26.Удинская		88%	
27.Зареченская		55%	
28.Сушиловская		65%	
29.Травковская		66%	

Директор МУП
"Боровичский
ВОДОКАНАЛ"

Исполнитель

нач.ПТО Паровишник Ирина Сергеевна

т.(81664) 4-06-95



Ю.И.Твердохлебов

Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения (раскрывается регулируемой организацией ежеквартально в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который раскрывается информация. При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем водоотведения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой централизованной системы водоотведения)
за 1 квартал 2015 года

	по Боровичской ЦСХВ	по ЦСХВ Боровичского р-на	Всего по ЦСХВ
Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения	19	0	19
Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе водоотведения	17	0	17
Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала	2	0	2
отсутствует техническая возможность подключения	1	0	1
границы землеотвода попадают на магистральные сети	1	0	1
отсутствует исходная документация	0	0	0
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала:			
1.Боровичская (пропуск)	15%		
1.Боровичская (очистка стоков)	50%		
2.Боровичский р-н (очистка стоков)			

1. Волокская		80%	
2. Егольская		87%	
3. Прошковская		60%	
4. Реченская		92%	
3. Боровичский район (пропуск)			
1. Волокская		72%	
2. Кировская		75%	
3. Егольская		65%	
4. Сушиловская		50%	
5. Железковская		65%	
6. Прошковская		60%	
7. Реченская		90%	
8. Опеченско-Посадская (РТП)		45%	
9. Тухунская		55%	
10. Суворовско- Кончанская		65%	
11. Волгинская		40%	
12. Травковская		45%	

Директор МУП

"Боровичский ВОДОКАНАЛ"

Ю.И.Твердохлебов

Исполнитель

нач. ПТО Паровишник Ирина Сергеевна

т.(81664) 4-06-95

