

Муниципальное унитарное предприятие «Боровичский ВОДОКАНАЛ»

174406, Новгородская область, город Боровичи, улица Парковая 2

Телефоны (81664)

Приемная - 4-04-13(тел/факс)

Главный инженер – 2-38-91

Главный бухгалтер - 2-38-81

Отдел снабжения - 4-06-68(тел/факс)

Бухгалтерия - 2-38-90

№ 234 от «30» 01 2018 года.

Председателю комитета
по тарифной политике
Новгородской области
М.Н. Солтагановой

О размещении информации

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 г. № 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом ФАС России от 19.06.2017 г. № 792/17 "Об утверждении форм предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и органами регулирования тарифов, а также Правил заполнения таких форм" прошу разместить на сайте tarif53@novreg.ru следующую информацию:

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения за 4 квартал 2017 года.

Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения за 4 квартал 2017 года.

Директор

А.А. Трофимов

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения (раскрывается регулируемой организацией ежеквартально в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который раскрывается информация. При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем холодного водоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой централизованной системы холодного водоснабжения)
за 4 квартал 2017 года

	по Боровичской ЦСХВ	по ЦСХВ Боровичского р-на	Всего по ЦСХВ
Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала	19	3	22
Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала	17	3	20
Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала, в том числе:	2	0	2
отсутствует техническая возможность подключения	1	0	1
границы землеотвода попадают на магистральные сети	0	0	0
отсутствует исходная документация	1	0	1
Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала:			
1.Боровичская	0		
2.Волокская		63%	
3.Кировская		64%	
4.Озеревская		70%	
5.Окладневская		34%	
6.Егольская		58%	
7.Старосельская		65%	
8.Железковская		70%	
9.Плавковская		80%	
10.Прошковская		34%	
11.Реченская		65%	
12.Ровенская		34%	
13.Черноземьская		34%	
14.Болоньская		76%	
15.Жадинская		66%	
16.Жадинская (усадыба)		47%	
17.Малосемерицкая		88%	
18.Марьинская		76%	
19.Опеченско-Посадская		2%	
20.Опеченско-Посадская (РТП)		18%	
21.Опеченско-Рядковкая		26%	
22.Паневская		26%	
23.Перелучская		63%	
24.Еремеевская		38%	
25.Липовецкая		70%	
26.Мышлячская		82%	
27.Передская-школьная		80%	
28.Передская		50%	
29.Починно-Сопкинская		58%	
30.Тухунская		54%	
31.Кончанско-Суворовская		71%	
32.Удинская		88%	
33.Зареченская		55%	
34.Сушиловская		65%	
35.Желомельская		70%	
36.Травковская		66%	

Директор МУП "Боровичский ВОДОКАНАЛ"

А.А. Трофимов

Исполнитель
нач. ПТО Савенков Андрей Владимирович
т. (81664) 4-06-95



Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения (раскрывается регулируемой организацией ежеквартально в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который раскрывается информация. При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем водоотведения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой централизованной системы водоотведения)
за 4 квартал 2017 года

	по Боровичской ЦСХВ	по ЦСХВ Боровичского р-на	Всего по ЦСХВ
Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения	10	0	10
Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе водоотведения	8	0	8
Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала	2	0	2
отсутствует техническая возможность подключения	1	0	1
границы землеотвода попадают на магистральные сети	0	0	0
отсутствует исходная документация	1	0	1
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала:			
1.Боровичская (пропуск)	15%		
2.Боровичская (очистка стоков)	50%		
3.Боровичский р-н (очистка стоков)			
3.1.Волокская		80%	
3.2.Егольская		87%	
3.3.Прошковская		60%	
3.4.Реченская		92%	
4.Боровичский район (пропуск)			
4.1.Волокская		72%	
4.2.Кировская		75%	
4.3.Егольская		65%	
4.4.Железковская		65%	
4.5.Прошковская		60%	
4.6.Реченская		90%	
4.7.Кончанско-Суворовская		65%	
4.8.Опеченско-Посадская (РТП)		45%	
4.9.Перелучская		90%	
4.10.Передская		90%	
4.11.Тухунская		55%	
4.12.Волгинская		40%	
4.13.Сушиловская		50%	
4.14.Травковская		45%	

Директор МУП "Боровичский ВОДОКАНАЛ"

А.А. Трофимов

Исполнитель

нач.ПТО Савенков Андрей Владимирович

т.(81664) 4-06-95

